

## LIVELLO 1: SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE



Movimento > 3 mm/anno

Movimento < 3 mm/anno

Stabile



Via XXXXXX yy Roma



La classificazione di questo edificio si riferisce al periodo **2010-2017**



La velocità di spostamento medio risulta non significativa tenendo conto della precisione strumentale

## METODOLOGIA DinSAR

Il metodo applicato consente di controllare la stabilità dell'edificio, anche a ritroso nel tempo. Lo spostamento dei punti di misura è ottenuto da dati satellitari elaborati con la tecnica DinSAR. I risultati rappresentano la velocità media annuale (mm / anno) lungo la linea di vista satellite-sito LOS.

### Termini e Condizioni

I nomi di servizi o prodotti citati in questo documento possono essere marchi registrati o marchi di Survey Lab S.r.l. Il documento è di proprietà di Survey Lab S.r.l. Nessuna copia o distribuzione, in nessuna forma o modo, è consentito senza il preventivo consenso scritto del proprietario dei diritti di proprietà.